



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: AEX-13499-X

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 25/10/2012

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 25/10/2010

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Producto

PRENSA-CABOS

Tipo / Modelo:

Type - Model/Tipo - Modelo

EXIOS 20-1, EXIOS 20-2, EXIOS 20-3, EXIOS 25, EXIOS 32, EXIOS 40, EXIOS 50, EXIOS 63 e EXIOS 75

Solicitante:

Applicant/Solicitante

HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA.

Rua Dervile Gabriel Pereira, 280 – Centro Empresarial Tatuí I – Barro Preto – 18280-614 – Tatuí – SP

CNPJ: 03.895.419/0001-47

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

HUMMEL AG

Merklinstrasse, 34

D-79183 – Waldkirch – BW – Germany

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR IEC 60079-0:2008, ABNT NBR IEC 60079-1:2009, ABNT NBR IEC 60079-7:2008 e ABNT NBR IEC 60529:2005.

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

DEKRA EXAM GmbH.

Nº do Relatório de Ensaio:

Test Report Number/Nº del informe de Ensayo

DEKRA nº BVS PP 10.2198 EG de 30/08/2010

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



TÜVRheinland®

OCP 0004

Observações:

Notes/Observaciones

- 1. Certificado emitido com base no Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto, conforme Cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 83 do INMETRO, publicada em 03 de abril de 2006.**
- 2. Este Certificado só é válido acompanhado de seu respectivo anexo.**
- 3. Marcação do Produto: BR-Ex d e IIC IP66/IP68**
- 4. Faixa de Temperatura Ambiente: $-60\text{ °C} \leq T_a \leq +105\text{ °C}$.**

Portaria:

Governmental Regulation/Regulación Oficial

INMETRO nº 83 de 03/04/2006.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 16 de Dezembro de 2010.

Regina Toscano
Superintendente Técnica

Technical Superintendent / Superintendente Técnico

Heleno dos Santos Ferreira
Coordenador de Certificação

Certification Coordinator / Coordinador de Certificación