



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC, AEX-5234-X – Revisão 06

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 25/06/2011

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 25/06/2003

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Producto

PRENSA-CABOS

Tipo / Modelo:

Type – Model/Tipo – Modelo

**HSK-M-Ex, HSK-M-EMV-Ex, HSK-M-EMV-D-Ex, HSK-MZ-Ex,
HSK-MZ-EMV-Ex, HSK-INOX-Ex, HSK-INOX-EMV-Ex, HSK-M-Multi-Ex
e HSK-M-FLAKA-Ex**

Solicitante:

Applicant/Solicitante

HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA.

Rua Dervile Gabriel Pereira, 280 – Centro Empresarial I – Barro Preto

18280-614 – Tatuí – SP

CNPJ: 03.895.419/0001-47

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

HUMMEL AG

Merklinstrasse, 34

D-79183 - Waldkirch - BW - Germany

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR IEC 60079-0:2006, ABNT NBR IEC 60079-7:2008 e

ABNT NBR IEC 60529:2005.

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

DEKRA EXAM GmbH.

Nº do Relatório de Ensaio:

Test Report Number/Nº del informe de Ensayo

BVS PP 03.2038 EG de 25/02/2003;

BVS PP 03.2038 EG/N1 de 25/03/2004;

BVS PP 03.2038 EG/N2 de 15/09/2005;

BVS PP 03.2038 EG/N3 de 30/01/2006;

BVS PP 03.2038 EG/N4 de 18/05/2006;

BVS PP 03.2038 EG/N5 de 13/02/2008.

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



TÜVRheinland®

OCP 0004

Observações:

Notes/Observaciones

- 1. Certificado emitido com base no Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto, conforme cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 83 do INMETRO, publicada em 03 de abril de 2006.**
- 2. Este Certificado só é válido acompanhado de seu respectivo anexo.**
- 3. Marcação do Produto: BR-Ex e II IP68 (até 10 bar).**
- 4. Faixa de Temperatura Ambiente: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +95^{\circ}\text{C}$.**

Portaria:

Governmental Regulation/Regulación Oficial

INMETRO nº 83 de 03/04/2006.

Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 30 de Setembro de 2010.

Regina Toscano
Superintendente Técnico

Technical Superintendent / Superintendente Técnico

Heleno dos Santos Ferreira
Coordenador de Certificação

Certification Coordinator/Coordinador de Certificación