



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369923

认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产者名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产企业名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：HSK-K-□-Ex-Active □； 防爆标志：Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da； 型号解释、可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.3-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369923

证书附页：第 1 页 共 1 页

1.总装配图纸号: PROFILEID80446;

2.可代表螺纹规格:

产品型号	螺纹规格
HSK-K-□-Ex-Active □	M12×1.5/M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/ M63×1.5
	NPT3/8", NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1 1/4", NPT1 1/2"

型号解释:



3.特殊使用条件:

3.1 用户应提供夹紧措施以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备的连接件上。

3.2 此产品 M12/M16/NPT3/8 规格是进行了低级别机械危险程度测试 (质量 1Kg 重锤, 高度 0.4m), 此接头应该预防受到更高等级的能量冲击。

3.3 此产品采用的是 NBR 型号 O 型圈进行密封, 此外, 也可以使用 FKM 或 VMQ 型号 O 型圈进行密封。

3.4 如果大小为 M20X1.5 和 NPT1/2" 产品规格在 -20°C 和 -50°C 环境下使用, 此规格的产品已经进行了低级别机械危险程度测试 (质量 1Kg 重锤, 高度 0.4m) 同时应该预防受到更高等级的能量冲击。

3.5 产品使用环境温度: -20 °C ~ +85 °C。

4.外壳防护等级:IP68;

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司