



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369922

## 认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 生产者名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 生产企业名称及地址

胡默尔股份公司  
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

## 产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：EXIOS A2F □□； 防爆标志：Ex db IIC Gb； Ex eb IIC Gb； Ex ta IIIC Da；  
可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.2-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369922


证书附页：第 1 页 共 1 页

1.总装配图纸号：PROFILEID80426、PROFILEID80422；

2.可代表螺纹规格：

序号	产品型号	螺纹规格	外壳防护等级	总装配图
1	EXIOS A2F <input type="checkbox"/>	M16x1.5/M20x1.5/M25x1.5/M32x1.5/M40x1.5/M50x1.5/M63x1.5/M75x1.5/M90x1.5	IP66/IP68	PROFILEID80426
		NPT3/8"、NPT3/4"、NPT1/2"、NPT1"、NPT1 1/4"、NPT1 1/2"、NPT2"、NPT2 1/2"、NPT3"	IP66/IP68	PROFILEID80422

型号解释：



3.特殊使用条件：

3.1 用户应提供夹紧措施，以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备的连接件上；

3.2 考虑到存在咬边，安装人员应确保，当电缆引入装置装配到隔爆外壳上时，至少有 5 扣全螺纹啮合；

3.3 产品使用环境温度：-60℃~+105℃。

4.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司