



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021012313369925

认证委托人名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产者名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

生产企业名称及地址

胡默尔股份公司
德国，登茨林根（79211），莉丝·迈特纳大街2号

产品名称和系列、型号、规格

电缆引入装置

型号：EXIOS □□□； 防爆标志：Ex db IIC Gb； Ex eb IIC Gb； Ex ta IIIC Da； 型
号解释、可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021；GB/T 3836.2-2021；GB/T 3836.3-2021；GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026年01月05日 有效期至：2031年01月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年02月10日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2021012313369925

证书附页：第 1 页 共 1 页

1.可代表型号规格及总装配图纸号:

序号	产品型号	规格/电气参数	外壳防护等级	总装配图
1	EXIOS □	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/ M63×1.5/M75×1.5	IP66/IP68	PROFILEID80 427
	EXIOS □	NPT3/8、NPT1/2、NPT 3/4、 NPT1、NPT1 1/4、NPT1 1/2、NPT2、NPT2 1/2、 NPT3		PROFILEID80 428
2	EXIOS □ □	M16×1.5/M20×1.5/M25×1.5/ M32×1.5/M40×1.5/M50×1.5/ M63×1.5/M75×1.5	IP66/IP68	PROFILEID80 432
	EXIOS □ □	NPT3/8、NPT1/2、NPT 3/4、 NPT1、NPT1 1/4、NPT1 1/2、NPT2、NPT2 1/2、 NPT3		PROFILEID80 433

3.型号解释:



4.EXIOS □ □系列的产品用户应提供夹紧措施,以防止电缆受到的拉力或扭矩传到电气设备的连接件上。

5.产品使用环境温度: -60°C~+105°C

6.产品结构以认证机构批准的图纸为准。

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司